

# SGS

SGS Czech Republic, s.r.o.  
Divize paliv a maziv  
U Trati 42, 100 00 Praha 10  
Inspekční orgán typu A

## Inspekční certifikát číslo 2691/2015

Při pravidelné kontrole kvality paliv provedené dne: 07.10.2015  
na čerpací stanici firmy Chemis engine a.s.  
Dolní Kounice, Ivančická

byly provedeny odběry paliv v souladu s ČSN 65 6005 a ČSN ISO 3170.

Odebrány byly následující druhy paliv:  
paliva pro vznětové motory (standardní inspekční postup SIP 2)

Nafta motorová

číslo vzorku: 80559

Vzorky odebraných paliv byly zkoušeny v AZL 1152.1 a jsou hodnoceny v následujících ukazatelích:

Motorová nafta (SIP 2.1):

Bod vzplanutí P.M.  
Hustota při 15°C  
MEMK  
Síra  
Voda KF  
Vzhled

Limitní hodnoty pro jednotlivé druhy paliv byly hodnoceny podle následujících jakostních norem  
na základě podkladů číslo: 12

- Motorové nafty

ČSN EN 590 (2014)+oprava 1(2014)

**Odebraný vzorek paliva vyhověl v hodnocených ukazatelích  
limitním hodnotám uvedené jakostní normy**

Datum ukončení inspekce a vystavení certifikátu: 14.10.2015

  
vedoucí inspekčního orgánu

